

CHECKLIST A

Áreas de vivência



SUMÁRIO

	Informações iniciais	4
A.1	Diretrizes gerais de áreas de vivência	5

Informações iniciais:

Nota 1: A consulta ou adoção de parte ou de todas as medidas estabelecidas nesse conjunto de *checklists* não exime a organização e os profissionais responsáveis pela segurança e saúde do trabalhador na indústria da construção da obrigatoriedade de consultar diretamente os textos das Normas Regulamentadoras e atender aos dispositivos normativos trazidos por elas.

Nota 2: Algumas das 'formas de atendimento' especificadas são de atendimento obrigatório, pois são extraídas das próprias NRs. Outras são sugestões de como aquele item poderia ser atendido e, portanto, estão indicadas nas 'formas de atendimento' como 'sugestão'. Outro ponto a observar é que as 'formas de atendimento' apresentadas não são exaustivas. Sendo assim, em caso de fiscalização do trabalho, por exemplo, outras medidas poderão ser exigidas para fins de atendimento dos itens das Normas Regulamentadoras.

A.1 Diretrizes gerais de áreas de vivência

Item	Questão a ser verificada	Referencial	Forma(s) de atendimento	SIM	NÃO	N/A	Registros adicionais
A.1.1	Há, no canteiro, as seguintes áreas de vivência, conforme NR-18 e NR-24:						
A.1.1.1	Instalações sanitárias?	Item 18.5.1 "a" da NR-18	<ul style="list-style-type: none"> Verificar o atendimento das especificações de projeto de áreas de vivência previstos para essa instalação. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.1.1.2	Vestiário?	Item 18.5.1 "b" da NR-18	<ul style="list-style-type: none"> Verificar o atendimento das especificações de projeto de áreas de vivência previstos para essa instalação. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.1.1.3	Local para refeições?	Item 18.5.1 "c" da NR-18	<ul style="list-style-type: none"> Verificar o atendimento das especificações de projeto de áreas de vivência previstos para essa instalação. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.1.1.4	Alojamento, em caso de trabalhadores alojados?	Item 18.5.1 "d" da NR-18	<ul style="list-style-type: none"> Verificar o atendimento das especificações de projeto de áreas de vivência previstos para essa instalação. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.1.2	As áreas de vivência são mantidas em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza?	Item 18.5.1 da NR-18	<ul style="list-style-type: none"> Verificar o atendimento no local. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.1.3	As áreas de vestiário e sanitários são separadas por sexo?	Item 24.2.2 da NR-24	<ul style="list-style-type: none"> Verificar o atendimento das especificações de projeto de áreas de vivência previstos para essa instalação. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.1.4	As instalações sanitárias atendem às proporções de:						
A.1.4.1	Um conjunto de bacia sanitária sifonada dotada de assento com tampo, mictório e lavatório para cada 20 trabalhadores no canteiro ou fração?	Item 18.5.3 da NR-18	<ul style="list-style-type: none"> Verificar o atendimento das especificações de projeto de áreas de vivência previstos para essa instalação; Verificar o atendimento no local. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Item	Questão a ser verificada	Referencial	Forma(s) de atendimento	SIM	NÃO	N/A	Registros adicionais
A.1.4.2	Um chuveiro para cada 10 trabalhadores no canteiro ou fração?	Item 18.5.3 da NR-18	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar o atendimento das especificações de projeto de áreas de vivência previstos para essa instalação; • Verificar o atendimento no local. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.1.5	Há instalações sanitárias dispostas no canteiro, de modo que o trabalhador se desloque, no máximo, 150 metros até encontrar uma delas?	Item 18.5.5 da NR-18	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar o atendimento das especificações de projeto de áreas de vivência previstos para essa instalação; • Verificar o atendimento no local. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.1.6	Em caso de haver grua na obra, há instalação sanitária (contendo vaso sanitário e lavatório) a uma distância máxima de 50 metros do posto de trabalho do operador do equipamento?	Itens 18.10.1.41 e 18.10.1.41.1 da NR-18	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar o atendimento das especificações de projeto de áreas de vivência previstos para essa instalação; • Em caso de impossibilidade de atendimento dessa exigência, disponibilizar no mínimo quatro intervalos para cada turno de trabalho diário, com duração que permita ao operador do equipamento sair e retornar à cabine, para atender às suas necessidades fisiológicas. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.1.7	O vestiário foi dimensionado em função do número de trabalhadores, atendendo às proporções estabelecidas pela NR-24?	Item 24.4.2 da NR-24	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar o atendimento das especificações de projeto de áreas de vivência previstos para essa instalação; • Verificar o atendimento no local. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.1.8	Há armário individual nos vestiários, os quais atendem às diretrizes e condições da NR-24?	Itens 24.4.4 a 24.4.6.1 da NR-24	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar o atendimento no local. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Item	Questão a ser verificada	Referencial	Forma(s) de atendimento	SIM	NÃO	N/A	Registros adicionais
A.1.9	Há local para refeições, em condições de conforto e higiene, para tomada de refeições de toda a equipe de trabalhadores ou da equipe do turno com maior número de trabalhadores, nas especificações da NR-24?	Itens 24.5.1, 24.5.1.1, 24.5.2. e 24.5.3 da NR-24	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar o atendimento das especificações de projeto de áreas de vivência previstos para essa instalação; • Verificar o atendimento no local. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.1.10	Nas proximidades do local para refeições há:						
A.1.10.1	Meios para conservação e aquecimento das refeições?	Item 24.5.2.1 "a" da NR-24	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar o atendimento no local 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.1.10.2	Local e material para lavagem de utensílios usados na refeição?	Item 24.5.2.1 "b" da NR-24	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar o atendimento no local 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.1.10.3	Água potável?	Item 24.5.2.1 "c" da NR-24	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar o atendimento no local 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.1.11	Em caso de haver alojamento, o canteiro de obra contempla as áreas destinadas aos trabalhadores alojados especificadas na NR-18:						
A.1.11.1	Cozinha, quando houver preparo de refeições?	Item 18.5.4 "a" da NR-18	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar o atendimento no local 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.1.11.2	Local para refeição?	Item 18.5.4 "b" da NR-18	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar o atendimento no local 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.1.11.3	Instalação sanitária?	Item 18.5.4 "c" da NR-18	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar o atendimento no local 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.1.11.4	Lavanderia, dotada de meios adequados para higienização e passagem das roupas?	Item 18.5.4 "d" da NR-18	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar o atendimento no local 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.1.11.5	Área de lazer, para recreação dos trabalhadores alojados?	Item 18.5.4 "e" da NR-18	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar o atendimento no local, podendo ser utilizado o local de refeição para este fim. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Item	Questão a ser verificada	Referencial	Forma(s) de atendimento	SIM	NÃO	N/A	Registros adicionais
A.1.12	Há fornecimento de água potável, filtrada e fresca para os trabalhadores, no canteiro de obras, nas frentes de trabalho e nos alojamentos, por meio de bebedouro de jato inclinado ou outro dispositivo equivalente, na proporção de um para cada grupo de 25 trabalhadores ou fração, sendo vedado o uso de copos coletivos?	Item 18.5.6 da NR-18	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar o atendimento das especificações de projeto de áreas de vivência previstos para essa instalação; • Verificar o atendimento no local. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.1.12.1	Foi garantido que, do posto de trabalho ao bebedouro ou outro dispositivo equivalente, não haja deslocamento superior a 100 metros no plano horizontal e 15 metros no plano vertical?	Item 18.5.6.1 da NR-18	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar o atendimento das especificações de projeto de áreas de vivência previstos para essa instalação; • Verificar o atendimento no local. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.1.12.2	Na impossibilidade de instalação de bebedouro dentro dos limites de distância especificados, as empresas providenciaram, nos postos de trabalho, suprimento de água potável, filtrada e fresca fornecida em recipientes portáteis hermeticamente fechados?	Item 18.5.6.2 da NR-18	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar o atendimento no local. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.1.13	Em caso de utilização de contêineres para as áreas de vivência, certificou-se que originalmente esses não eram utilizados para transporte de cargas e foram projetados exclusivamente para serem utilizados em canteiros de obras?	Item 18.17.2 da NR-18 e § 3º do Art. 3º da Portaria SEPRT nº 3.733, de 10 de fevereiro de 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar o atendimento no local*. <p>*Até o decurso do prazo de 24 meses após o início da vigência da nova redação da NR-18, só será permitido o uso de contêiner, originalmente utilizado para transporte de cargas em área de vivência ou de ocupação de trabalhadores, se este for acompanhado de laudo das condições ambientais relativo à ausência de riscos químicos, biológicos e físicos (especificamente para radiações), com a identificação da empresa responsável pela adaptação.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	