


CHECKLIST P

Telhados e coberturas



SUMÁRIO

	Informações iniciais	125
P.1	Aspectos gerais sobre serviços em telhados e coberturas	126

Informações iniciais:

Nota 1: A consulta ou adoção de parte ou de todas as medidas estabelecidas nesse conjunto de *checklists* não exime a organização e os profissionais responsáveis pela segurança e saúde do trabalhador na indústria da construção da obrigatoriedade de consultar diretamente os textos das Normas Regulamentadoras e atender aos dispositivos normativos trazidos por elas.

Nota 2: Algumas das 'formas de atendimento' especificadas são de atendimento obrigatório, pois são extraídas das próprias NRs. Outras são sugestões de como aquele item poderia ser atendido e, portanto, estão indicadas nas 'formas de atendimento' como 'sugestão'. Outro ponto a observar é que as 'formas de atendimento' apresentadas não são exaustivas. Sendo assim, em caso de fiscalização do trabalho, por exemplo, outras medidas poderão ser exigidas para fins de atendimento dos itens das Normas Regulamentadoras.

P.1 Aspectos gerais sobre serviços em telhados e coberturas

Item	Questão a ser verificada	Referencial	Forma(s) de atendimento	SIM	NÃO	N/A	Registros adicionais
P.1.1	Os serviços em telhados e coberturas que excederem 2,00 metros de altura atendem aos requisitos para trabalhos em altura, especificados pela NR-35?	Item 18.7.8.1 da NR-18	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar o atendimento no local. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
P.1.2	O acesso ao SPIQ sobre telhados e coberturas foi instalado como especificado em projeto, de forma que não ofereça risco de quedas?	Item 18.7.8.1.1 da NR-18	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar o atendimento das especificações no projeto de SPIQ; • Verificar o atendimento no local. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
P.1.3	É atendida a proibição da realização de trabalho ou atividades em telhados ou coberturas nas seguintes condições:						
P.1.3.1	Sobre superfícies instáveis ou que não possuam resistência estrutural?	Item 18.7.8.2 "a" da NR-18	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar o atendimento no local. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
P.1.3.2	Sobre superfícies escorregadias?	Item 18.7.8.2 "b" da NR-18	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar o atendimento no local. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
P.1.3.3	Sob chuva, ventos fortes ou condições climáticas adversas?	Item 18.7.8.2 "c" da NR-18	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar o atendimento no local. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
P.1.3.4	Sobre fornos ou qualquer outro equipamento do qual haja emissão de gases provenientes de processos industriais, devendo o equipamento ser previamente desligado ou serem adotadas medidas de prevenção no caso da impossibilidade do desligamento?	Item 18.7.8.2 "d" da NR-18	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar o atendimento no local. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
P.1.3.5	Com a concentração de cargas em um mesmo ponto sobre telhado ou cobertura, exceto se autorizada por profissional legalmente habilitado?	Item 18.7.8.2 "e" da NR-18	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar o atendimento no local. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	