


CHECKLIST R

Tapumes e galerias



SUMÁRIO

	Informações iniciais	133
R.1	Tapumes e galerias	134

Informações iniciais:

Nota 1: A consulta ou adoção de parte ou de todas as medidas estabelecidas nesse conjunto de *checklists* não exime a organização e os profissionais responsáveis pela segurança e saúde do trabalhador na indústria da construção da obrigatoriedade de consultar diretamente os textos das Normas Regulamentadoras e atender aos dispositivos normativos trazidos por elas.

Nota 2: Algumas das 'formas de atendimento' especificadas são de atendimento obrigatório, pois são extraídas das próprias NRs. Outras são sugestões de como aquele item poderia ser atendido e, portanto, estão indicadas nas 'formas de atendimento' como 'sugestão'. Outro ponto a observar é que as 'formas de atendimento' apresentadas não são exaustivas. Sendo assim, em caso de fiscalização do trabalho, por exemplo, outras medidas poderão ser exigidas para fins de atendimento dos itens das Normas Regulamentadoras.

R.1 Tapumes e galerias							
Item	Questão a ser verificada	Referencial	Forma(s) de atendimento	SIM	NÃO	N/A	Registros adicionais
R.1.1	Foi providenciada a colocação de tapumes no entorno da obra, com altura mínima de 2,00 metros, sempre que se executarem atividades da indústria da construção, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas aos serviços?	Item 18.16.18 da NR-18	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar o atendimento no local. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
R.1.2	Em construções com mais de dois pavimentos a partir do nível do meio-fio, executadas no alinhamento do logradouro, foi construída galeria sobre o passeio ou outra medida de proteção que garanta a segurança dos pedestres e trabalhadores, de acordo com projeto elaborado por profissional legalmente habilitado (projeto de SPCs)?	Item 18.16.19 da NR-18	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar o atendimento das especificações do projeto de SPCQ; • Verificar o atendimento no local. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
R.1.3	Nas atividades de construção em que há necessidade da realização de serviços sobre o passeio, respeitou-se a legislação do Código de Obras Municipal e de trânsito em vigor?	Item 18.16.20 da NR-18	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar o atendimento das condições estabelecidas pelo Código de Obras Municipal; • Verificar o atendimento no local. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
R.1.4	Há sistema que permita a comunicação entre o meio externo e o meio interno da obra?	Item 18.16.21 da NR-18	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar o atendimento no local. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	